



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА**

Белгородская область, г. Бирюч
ул. Ольминского, д.1
(место составления акта)

06.02.2014 г.
(дата составления акта)
15 час.30 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ № Б7/16-156

органом государственного контроля (надзора)

юридического лица, индивидуального предпринимателя

По адресу/адресам: РФ, Белгородская обл. г. Бирюч, ул. Ольминского, д.1
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № Б7/16-156 от 28.01.2014 г. заместителя руководителя
Верхне-Донского Управления Ростехнадзора Колодезного Валентина Алексеевича
была проведена плановая выездная проверка в отношении: муниципального бюджетного
учреждения культуры «Центральная библиотечная система Красногвардейского района» с
9 час. 00 мин. 04 февраля 2014 г. до 15 час. 30 мин. 06 февраля 2014 г.

(плановая/внеплановая, документальная/выездная, наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"__" __ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность __
"__" __ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность __

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений юридического лица или
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 дня/24 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Верхне-Донским Управлением Ростехнадзора

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлена(ы):

Рыбалко Л.А. Л.А. Рыбалко 31.01.2014г. 10 час.00 мин.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения

проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку: Щербаков Александр Егорович – государственный инспек-
тор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Белгородской
области.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводивше-
го(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций
указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных
организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего
свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МБУК «ЦБС Красногвардейского
района» Рыбалко Лилия Алексеевна.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должност-
ных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного
представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в
случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших
при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

1. МБУК «ЦБС Красногвардейского района» эксплуатирует энергоустановки здания Центральной районной библиотеки и зданий филиалов учреждения №15; 22; 29 находящихся на территории поселковых советов Красногвардейского района. В период проведения проверки с 04.02.2014 г. по 06.02.2014 г. документов, подтверждающих консервацию, ликвидацию, прекращения осуществления эксплуатации энергоустановок от МБУК «ЦБС Красногвардейского района» не поступало, энергоустановки действующие.
2. Объекты учреждения оснащены приборами учета используемой воды, электрической и тепловой энергии. Установленные приборы учета введены в эксплуатацию.
3. Утверждена и реализуется программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
4. Энергетический паспорт потребителя топливно-энергетических ресурсов оформлен в надлежащем порядке.

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений нормативных документов): нарушения в сфере реализации ФЗ № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности», Ст.13, п.7. Собственники приборов учета используемых энергетических ресурсов обязаны обеспечить надлежащую эксплуатацию этих приборов учета, их сохранность, своевременную замену.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№ п.п.	Конкретное описание (суть) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения
1	2	3	4
1.	Приборы учета энергетических ресурсов эксплуатируется ненадлежащим образом. (не проведена очередная проверка знаний у электротехнического персонала.)	ФЗ №261 «Об энергосбережении и энергетической эффективности» от 23 ноября 2009года. Ст.13, п.7. (1.2.1.-1.2.2.; 1.4.20. ПТЭЭП)	Директор МБУК «ЦБС Красногвардейского района» Рыбалко Юлия Алексеевна

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): нет

- нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

В ходе проведения проверки для проведения фотографирования было использовано техническое устройство нет
(наименование и модель технического устройства)

Фотофиксация была проведена по адресу: _____
в период с _____ г. по _____ г. в помещении /
электроустановке _____
(наименование помещения/электроустановки)

Заявления, ходатайства лиц, уполномоченных присутствовать при фотофиксации или законного представителя юридического лица **поступали/не поступали**
(отметить нужное)

Ф.и.о., должность, подпись законного представи-
теля юридического лица или представителя по
доверенности, дата


Ф.и.о., наименование должности, подпись лица, вы-
полнявшего фотофиксацию

Прилагаемые к акту документы: Предписание № Б7/16-156 от 06.02.2014 г.

Подписи лиц, проводивших проверку: _____

С актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми приложениями получила:
Рыбалко Лилия Алексеевна, директор мбук «ЦБС Красногвардейского района»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномо-
ченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"06" февраля 2014 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного
должностного лица (лиц),
проводившего проверку)



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА**

ПРЕДПИСАНИЕ №Б7/16-156

Белгородская область, г. Бирюч
ул. Ольминского, д.1
(место составления и выдачи предписания)

06.02.2014г.
(число, месяц, год)

Мною, государственным инспектором отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Белгородской области Щербаковым Александром Егоровичем, согласно Федеральных законов N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" (принят Государственной Думой РФ 21 февраля 2003 года), № 184-ФЗ "О техническом регулировании" (принят Государственной Думой РФ 15.12.2002), постановления Правительства РФ №401 от 30 июля 2004 года и распоряжения по Верхне – Донскому управлению Ростехнадзора № Б7/16-156 от 28.01.2014 г. проведена плановая выездная проверка деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная библиотечная система Красногвардейского района»

ИНН 3111503943 ОГРН 1043106503923, директор МБУК «ЦБС Красногвардейского района» Рыбалко Лилия Алексеевна.

(сведения о проверяемой организации (индивидуальном предпринимателе), в том числе наименование организации (фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя), фамилия, имя, отчество руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении проверки)

по соблюдению обязательных требований в тепло и электроэнергетике.

Дата, время и место проведения проверки: с 9 час. 00 мин. 04 февраля 2014 г. до 15 час. 30 мин. 06 февраля 2014 г. Белгородская обл., г. Бирюч, ул. Ольминского, д.1

Сведения о результатах проверки:

1. МБУК «ЦБС Красногвардейского района» эксплуатирует энергоустановки здания Центральной районной библиотеки и зданий филиалов учреждения №15; 22; 29 находящихся на территории поселковых советов Красногвардейского района. В период проведения проверки с 04.02.2014 г. по 06.02.2014 г. документов, подтверждающих консервацию, ликвидацию, прекращения осуществления эксплуатации энергоустановок от МБУК «ЦБС Красногвардейского района» не поступало, энергоустановки действующие.
 2. Объекты учреждения оснащены приборами учета используемой воды, электрической и тепловой энергии. Установленные приборы учета введены в эксплуатацию.
 3. Утверждена и реализуется программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
 4. Энергетический паспорт потребителя топливно-энергетических ресурсов оформлен в надлежащем порядке.
- выявлено 1 нарушение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений нормативных документов):

на основании акта-проверки от 06.02.2014 года № Б7/16-156, руководствуясь «Положением о федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» от 30.07.2004 года № 401 (с изм. и доп.)

предписывается

МБУК «ЦБС Красногвардейского района» и его законному представителю организовать устранение выявленных нарушений:


№ п.п.	Конкретное описание (суть) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушения
1	2	3	4
1.	Приборы учета энергетических ресурсов эксплуатируются ненадлежащим образом. (не проведена очередная проверка знаний у электротехнического персонала.)	ФЗ №261 «Об энергосбережении и энергетической эффективности» от 23 ноября 2009года. Ст.13. п.7. (1.2.1.-1.2.2.; 1.4.20. ПТЭЭП)	20.03.14г.


На основании статьи 21 пункта 2 Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», и в соответствии с пунктом 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 г. № 401. Вам предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки и не позднее 20 марта 2014 года направить уведомление заместителю руководителя Верхне-Донского управления Ростехнадзора Колодезному В.А. об исполнении данного предписания по адресу 308023, г. Белгород, ул. Студенческая, 18.

К уведомлению приложить следующие документы: нет.

Вам предоставлено право обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном для обжалования постановлений и решений по делам об административных правонарушениях.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Первый экземпляр предписания для исполнения получил и с его содержанием ознакомлен: директор МБУК «ЦБС Красногвардейского района»


(должность руководителя организации)
06.02.2014.
(дата)


(подпись) _____

Рыбалко Л.А.
(расшифровка подписи)

Пометка об отказе получения предписания:

Подпись лиц, проводивших проверку:


(подпись) _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)
Щербakov А.Е.
(расшифровка подписи)